

**ПРЕДПИСАНИЕ №197 от 02.11.2016г.**

**ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР  
об устранении выявленных нарушений санитарных правил**

При обследовании объекта, исследовании, испытании, оценке и рассмотрении представленных документов в рамках проведения \_\_\_\_\_  
(указать вид проверки / расследования)

в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №25» (далее по тексту- МБДОУ «Детский сад №25») по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Куйбышева, 13А  
(наименование ЮЛ/ИП, ИНН, ОГРН, юридический адрес)

по месту осуществления деятельности: МБДОУ «Детский сад №25» по адресам: Томская область, г. Северск, ул. Куйбышева, 13А, ул. Ленина, 5б, ул. Куйбышева, 17а.

(наименование объекта, фактический адрес, где выявлены нарушения)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,  
отмеченные в акте от 02.11.2016г. №182

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

**Предписываю** МБДОУ «Детский сад №25» :  
(наименование ЮЛ/ИП)

1. Обеспечить контроль за эффективностью работы вентиляционных систем в соответствии с требованиями п.8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. Срок: 03.04.2017г.

Уведомить в письменном виде Межрегиональное управление № 81 ФМБА России о выполнении пунктов данного предписания **в течение 5 рабочих дней после установленных сроков.**

Ответственность за выполнение предписания возлагается на: МБДОУ «Детский сад №25»

(наименование ЮЛ, или фамилия, имя отчество ИП)

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

